

# AYI BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU SONUÇ TABLOSU

Sıra No	Başvuru No	Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu	Firma/Şahıs Adı	Başvuru Tarihi	Kaynak Türü	Kurulu Gücü (kWe)	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No	İrtibat Merkezi DM/TR	Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu	Eksik Evrak Kodları	Açıklama
1	921	Tüzel Kişi	ES*** GI*** TE*** İN*** TA*** SA*** VETI*** Lj*** Şj***	07/06/2024	Güneş	170 kWe	Organize Sanayi DM-5	2H07	31,5 kV	Otlumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRME UYGUN GÖRÜLDÜ
2	961	Tüzel Kişi	FA*** SU*** PE*** GI*** SA*** TI*** Lj*** Şj***	21/06/2024	Güneş	40 kWe	Gümüşhane TM	2H11	31,5 kV	Otlumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRME UYGUN GÖRÜLDÜ
3	990	Tüzel Kişi	AT*** OR*** ÜR*** TI*** VESA*** Lj*** Şj***	30/06/2024	Güneş	686 kWe	AKYAZI	2H06	31,5 kV	Otlumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRME UYGUN GÖRÜLDÜ
4	989	Tüzel Kişi	SÜ*** İN*** TU*** İŞ*** SA*** VETI*** AN*** Şj***	29/06/2024	Güneş	900 kWe	ARSİN TM	H08	31,5 kV	Otlumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRME UYGUN GÖRÜLDÜ
5	991	Tüzel Kişi	AR*** GI*** ÜR*** İN*** TU*** NA*** MA*** PE*** OT*** ÜR*** VEPA*** A.***	30/06/2024	Güneş	62.5 kWe	ARDANUÇ HAVZA TM	-	31,5 kV	Otlumsuz		üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesislerinden bir tesisin mesken aboneliği olduğu, diğerlerinin ticarethane aboneliği olduğu tespit edilmiştir. Mesken aboneliği iptal edildiğinde üretim tesisi ile tüketim tesisi sözleşme gücü arasında uyumsuzluk oluşmaktadır. LUY 30. maddesi gereğince üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olması gerektiğinden başvurumuz reddedilmiştir.
6	995	Tüzel Kişi	CO*** MO*** İN*** TA*** SA*** VETI*** Lj*** Şj***	30/06/2024	Güneş	40 kWe	-	-	31,5 kV	Otlumsuz		Yapılan teknik inceleme neticesinde lisanssız üretim tesisinin kurulacağı bina içerisinde başvuru sahibi dışında farklı kişilere ait abonelikler tespit edilmiş, evraklar tekrar kontrol edildiğinde bina içerisinde buluna diğer aboneliklerden muvafakatname alınmadığı tespit edilmiş olup, başvurumuz reddedilmiştir.
7	997	Kamu	GI*** ŞE*** DE*** HA*** BA***	30/06/2024	Güneş	270 kWe	Şebinkarahisar		31,5 kV	Otlumsuz		ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN 08.02.2024 TARİH VE 121415 SAYILI KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFINDAN YAYIMLANAN 31.07.2024 TARİHLİ DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ KAPSAMINDA TRAFİKO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE BULUNMAMASI NEDENİ İLE REDDEDİLMİŞTİR.