

AYI BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU SONUÇ TABLOSU

Sıra No	Başvuru No	Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu	Firma/Şahıs Adı	Başvuru Tarihi	Kaynak Türü	Kurulu Gücü (kWe)	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No	İrtibat Merkezi DM/TR	Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu	Eksik Evrak Kodları	Açıklama
1	781	Gerçek Kişi	ER*** KU***	29/04/2024	Güneş	49.44 kWe	TİREBOLU TM		31,5 kV	Otumsuz		LUY 7. MADDENİN 2. FIKRASI GEREĞİ DAĞITIM ŞİRKETİNE AİT TRAFİK KAPASİTESİ NEDENİ İLE REDDEDİLDİ
2	715	Tüzel Kişi	GO*** İN*** TU*** İN*** MÜ*** VEDA*** HI*** TI*** LI*** Şİ***	01/04/2024	Güneş	80 kWe	ÇAYKARA TM	1H07	31,5 kV	Otlumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRME İ UYGUN GÖRÜLDÜ
3	721	Gerçek Kişi	AB*** KA***	17/04/2024	Güneş	40 kWe	Gümüşhane TM		31,5 kV	Otumsuz		BAŞVURU SAHİBİ GERÇEK KİŞİ OLUP, ÜRETİM İLE İLİŞKİLENDİRİLEN TÜKETİM TESİSİ TUZEL KİŞİ ADINADIR.
4	783	Tüzel Kişi	EY*** VEŞE*** ÖR*** ÜR*** SA*** NA*** İN*** TA*** TU*** Tİ*** LI*** Şİ***	29/04/2024	Güneş	400 kWe	-	H08	31,5 kV	Otlumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRME İ UYGUN GÖRÜLDÜ
5	784	Tüzel Kişi	İS*** KO*** Şİ*** HÜ*** AD*** VEEN*** İS***	29/04/2024	Güneş	150 kWe	.		31,5 kV	Otumsuz		ÜRETİM TESİSİ İLE İLİŞKİLENDİRİLEN TÜKETİM TESİSİ ÜZERİNDE ÜRETİME GEÇMİŞ LİSANSIZ GES BULUNMAKTADIR. GÜÇ ARTIRIMI OLARAK BAŞVURU YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
6	787	Tüzel Kişi	AY*** TE*** OT*** TU*** Tİ*** LI*** Şİ***	30/04/2024	Güneş	80 kWe	Araklı TM		31,5 kV	Otumsuz		LUY 7. MADDENİN 2. FIKRASI GEREĞİ dağıtım şirketine ait trafonun kapasitesi nedeni ile reddedildi
7	785	Tüzel Kişi	NE*** OT*** İS*** TU*** Tİ*** LI*** Şİ***	30/04/2024	Güneş	49.9 kWe	-	1H07	31,5 kV	Otlumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRME İ UYGUN GÖRÜLDÜ
8	762	Tüzel Kişi	YA*** TA*** ÜR*** TU*** VETİ*** LI*** Şİ***	26/04/2024	Güneş	49.9 kWe	-	H13	31,5 kV	Otlumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRME İ UYGUN GÖRÜLDÜ
9	741	Tüzel Kişi	RJ*** YA*** İN*** TA*** TU*** UL*** EN*** EG*** SA*** VETİ*** LI*** Şİ***	20/04/2024	Hidroelektrik	143 kWe	RİZE TM	2H04	31,5 kV	Otlumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRME İ UYGUN GÖRÜLDÜ
10	788	Tüzel Kişi	EV*** EN*** SA*** Tİ*** AN*** Şİ***	30/04/2024	Biyokütle	1067 kWe	Arsin TM	H05	31,5 kV	Otlumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRME İ UYGUN GÖRÜLDÜ
11	786	Tüzel Kişi	AAKİN*** Mİ*** MÜ*** Tİ*** LI*** Şİ***	30/04/2024	Güneş	63 kWe	-	H13	31,5 kV	Otlumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRME İ UYGUN GÖRÜLDÜ